

Россия, 428003, Чебоксары,  
пр. И.Яковлева, 3  
Тел/факс: (8352) 22-01-10 (многокан.)  
55-03-68, 57-00-76, 55-43-61,  
57-01-46, 57-01-27, 22-01-30 (автосекретарь)  
E-mail: ekra@ekra.ru, www.ekra.ru

ИНН/КПП 2126001172/213001001  
КПП для оформления с/ф – 213050001  
ОГРН 1022101135726, ОКПО 20572135  
р/с 40702810575020000213 в Отделении №8613  
Сбербанка России г. Чебоксары  
БИК 049706609 к/с 30101810300000000609

на № 21.09.2015 № 026/07

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №43

Доводим до вашего сведения, что в связи с модернизацией терминалов серии ЭКРА 217, произведенных начиная с 1 сентября 2015, изменилась схема подключения блоков аналоговых входов в терминалах следующих типоразмеров:

- ЭКРА 217 0101,
- ЭКРА 217 0201,
- ЭКРА 217 0301,
- ЭКРА 217 0302,
- ЭКРА 217 0303,
- ЭКРА 217 0501,
- ЭКРА 217 0502,
- ЭКРА 217 0601,
- ЭКРА 217 0901,
- ЭКРА 217 1501,
- ЭКРА 217 1601.

Перечень изменений приведен в таблице 1.  
Таблица 1

Наименование	Было	Стало
Клеммы для подключения к вторичным цепям тока ТТНП	X9:13-X9:14	X9:23-X9:24
Клеммы для подключения к вторичным цепям напряжения.	X9:15-X9:16; X9:17-X9:18; X9:19-X9:20; X9:21-X9:22	X9:13-X9:14; X9:15-X9:16; X9:17-X9:18; X9:19-X9:20

В связи с вышесказанным просим произвести проверку и при необходимости своевременную корректировку проектной документации.

Обновленные схемы подключения терминалов ЭКРА 217 доступны на сайте:  
[www.ekra.ru/dokumentaciya/rza-stacionnogo-oborudovanija-6-35-kv](http://www.ekra.ru/dokumentaciya/rza-stacionnogo-oborudovanija-6-35-kv).

Генеральный директор



К.Н. Дони

Исполнитель: Воробьев И.А.  
тел. (8352) 220-110 доб. 1584  
E-mail: [vorobev\\_ia@ekra.ru](mailto:vorobev_ia@ekra.ru)

Согласовано:

ООО НПП "ЭКРА"

Директор департамента  
релейной защиты и  
автоматики подстанций

ООО "КОМПЛЕКТЭНЕРГО"

Генеральный директор

В.В. Исаев

И.О. Васильев

Исполнитель:  
тел./факс (8352)  
E-mail: